

Ventilationstak VTCJ

Ventilationstak användes istället för konventionella kökskåpor och består av enheter för frånluft, styrluft, tillluft och belysning. Hela taket är utför av rostfri plåt kvalitet EN 1.4301 borstad yta. Komponenterna är försedda med upphängningsfästen för enkelt montage.

Filterbankar för frånluft

Filterbankarna har cyklonfilter av rostfri plåt, vilka avskiljer fett genom labyrinter.

Styrluftsenheter

Dessa består av slitsluftspridare vilka blåser luft mot filterhusen. Utblåsningsriktningen kan ändras genom sektionerna med ställbar lamell vrides för hand. De skall dock blåsa mot filtret, eftersom styrluften ersätter en konventionell kåpsida.

Tillluftsenheter

Inblåsning sker genom perforerade fält under enheterna. Tillluftsanslutning är på toppen eller på sidan av enheterna.

Armaturer

Belysningen består av 2-radiga lysrörsarmaturer med lysrör typ T5, inbyggda i rostfria lådor. Armaturlerna är färdigkopplade från fabrik till varandra med skarvsladd.

Injustering

Frånluft

Injustering av frånluft är enkel genom att det finns mätuttag. Vid kanalanslutningen finns skjutspjäll för inställning av rätt luftflöde.

Tryckfallet avläses med en manometer, kopplad till mätuttaget.

Styrluft

Injusteringen görs genom spjäll i kanalen.

Tilluft

Injustering görs genom skjutspjäll.

Skötsel

Normalt inskränker sig skötseln till filterrengöring och allmän rengöring av takets ytor.

De plana ytorna rengöres med mildt rengöringsmedel. För att undvika repor i plåten, var noga med att det inte finns sand eller gruskorn på trasor, som användes.